

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 24.janvāra sēdē,

protokols Nr.4

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežu ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/1) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	<p>Punkts Nr.10 logu tāmē L-6 logi, projektā ir domāti kāpņu telpas logi, bet apjomu aprakstā L-6 ir žalūzijas un, lai putni neieklūst bēniņos, kopā koridora logi ir 27, no tiem 5.gab ir L-6a ?</p> <p>Pret koroziju cinkotas 120mikroni apstrādātas metāla žalūzijas (L6) (28gab) ar manuālo aizvēršanas mehānismu.Atvērumu izmērs nodrošina putnu neieklūšanu bēniņos.</p>
1.Grozījums	<p>Lokālā tāme Nr. 2 "Logu nomaiņa", pozīcija Nr. 10 un Nr. 11 ir izteikta jaunā redakcijā:</p> <p>10 līg.c. Neverams cinkotas konstrukcijas loga bloks ar stikla paketi. L01-16.gab 620x265*mm m² 2,6 </p> <p>11 līg.c. Pret koroziju cinkotas 120 mikroni apstrādātas metāla žalūzijas ar manuālo aizvēršanas mehānismu. Atvēruma izmērs nodrošina putnu neieklūšanu bēniņos. L02 – 16.gab 620x265*mm m² 2,6 </p> <p>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</p>
2.Jautājums	<p>Projektā iezīmēts koka latu latojums lodžijām, bet apjomos aprakstīts zn skārda latojums, kurš variants tad tiks prasīts ?, tā pat par apšuvumu, projektā PP-20, bet apjomos</p>

	PP-15, kuru no šiem būs jāliek? Ja lodžiju apdarei tiek prasītas ruukki loksnes, tad būtu jāizmaina krāsas tonis, jo ruukki RR-31 toni neražo, vai nu jāmaina ražotājs, vai tonis.
2.Grozījums	Lokālā tāmē Nr. 8 "Balkonu remontdarbi", pozīcijas Nr. 13 apakšpozīcija ir izteikta jaunā redakcijā: "PROFILS 20, 0,5mm, tonis RR31 ekv. RAL 8025 vai ekvivalents". (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)