

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 16.februāra sēdē,

protokols Nr.8

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežu ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/1) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Un tad, lai iet vēl viens jautājums par tām restēm. Vai tas Zn tiešām domāts 120mkr, vai 80mkr (kā nu kurā punktā bija rakstīts), vienkārši paineresējos par Ruukki skārda materiāla zn biezumu Zn -30mkr, POL-25mkr +pārklājums, te nu jautājums, vai tajā projektā biezums nav sajaukts ar zn svaru?, tas ir gramī uz vienību? Vai nebūs tā, ka no Ruukki metāla izgatavotas restes beigās netiks pieņemtas.
1.Atbilde	Jā, restēm Zn ir domāts 120 mkr.
2.Jautājums	Lokālajā tāmē Nr.10 punkti Nr. 27,28,29,30 nav darba nosaukumi ? Tie apjomi ir domāti pie punkta Nr. 26???
2.Atbilde	Mīnētie darba apjomi ir domāti pie punkta Nr. 26.
1.Grozījums	Komisija ir konstatējusi nepieciešamību veikt grozījumus Lokālajā tāmē Nr.5 “Jumta elementu augšējās virsmas remonts” un lokālajā tāmē Nr.7 “Bēniņu siltināšanas darbi”.
2.Grozījums	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju) Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 7.martam, plkst. 11:00.”