

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 27.jūnija sēdē,
protokols Nr.16

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 56, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/6) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Lūdzu izskaidrot pielietojamo materiālu, kas ir poliprofilēna caurules? zemāk teksts no specifikācijas Poliprofilēna cauruļvadu diametru maiņa, iDn50 uz Dn40, montāža Poliprofilēna cauruļvadu diametru maiņa, Dn40 uz Dn32, montāža Poliprofilēna cauruļvadu diametru maiņa, Dn32 uz Dn25, montāža Poliprofilēna cauruļvadu diametru maiņa, iDn25 uz Dn20, montāža Poliprofilēna cauruļvadu diametru maiņa, iDn20 uz Dn15, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 50, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 40, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 32, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 25, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 20, montāža Poliprofilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 15, montāža Poliprofilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne, Dn 50, montāža Poliprofilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne, Dn 40, montāža Poliprofilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne, Dn 32, montāža Poliprofilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne, Dn 25, montāža Poliprofilēna cauruļvada pagrieziens, Dn 15, iekš. vītne, 90°, montāža Poliprofilēna saskrūve, ar iekš. vītņi, Dn 50, montāža Poliprofilēna saskrūve, ar iekš. vītņi, Dn 40, montāža Poliprofilēna saskrūve, ar iekš. vītņi, Dn 32, montāža Poliprofilēna saskrūve, ar iekš. vītņi, Dn 15, montāža Atgaisotājs automātisks, t-110 °C, P-9 bar, uzstādīšana
--------------------	--

1.Atbilde	Tā ir gramatiska kļūda. Apkures caurules nepieciešams paredzēt uzstādīt no polipropilēna cauruļvadiem.
2.Jautājums	Nekur specifikācijās neredzam logu ārējās palodzes ?
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālā tāmē Nr.2 "Logu nomaiņa" papildināta ar jaunu pozīciju Nr.22. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
3.Jautājums	Darbu apjomos ir neatbilstība ar projektu, tekņu montāža pie lodžiju plātnes, projektā drīzāk izskatās ,ka jābūt 103 m!! Tekņu Ø100 uzstādīšana pie lodžiju plātnēm m 16,0
2.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmē Nr.5 "Lodžiju jumtiņu un pamatjumta atjaunošana" pozīcijas Nr.4 – Nr.8 izteiktas jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	Darbu apjomos noteikti ir kāda kļūda, cik izvadi reāli vajadzīgi? Cinkotā skārda jumtiņu Ø700 ar slīpni un attālumu no gaisa izvada min 300mm. ar stiprinājumiem montāža. SIA AKVILON vai ekvivalents m ² 35,2
3.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmē Nr.5 "Lodžiju jumtiņu un pamatjumta atjaunošana" 44.pozīcija izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
5.Jautājums	Dublējas apjomi cokolu tāmē 15. punkts ar logu tāmē 17. punktu, un logu tāmē 18. punkts ar bēniņu tāmē 6.punktu.
2.Atbilde	Darbu apjomos paredzētas restes R1 un R2. Vienas pagrabā, otras bēniņos.
6.Jautājums	AR daļa pie 14 pozīcijas parādās armēšanas java un siets, un tas ir atkal 15 un 16 pozīcija?
4.Grozījums	No Darbu apjomu lokālās tāmē Nr. 1 „Ārsienu siltināšanas darbi“ pozīcijas Nr. 15 izslēgts stikla šķiedras siets. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
7.Jautājums	AR daļa 17 pozīcijā logu ailas paredzēts tikai armēt bez dekoratīvā apmetuma un krāsojuma ?
3.Atbilde	Tās nav logu ailes, bet pirmā stāva un ieejas durvju papildu armējuma apjoms.
8.Jautājums	Pagraba 6.pozīcijā norādīts, ka lai aizvestu 6 m ³ , vajag 7 konteinerus?
5.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmē Nr.3 "Pagraba siltināšana" pozīcija Nr.6 izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
9.Jautājums	Bēniņi 4 pozīcijā vate pie sienas jāstiprina ar ko jo nav paredzēta ne līme ne dībeļi?
6.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmē Nr.7 "Bēniņu siltināšanas darbi" pozīcijas no Nr.3 līdz Nr.5 izteiktas jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)

7.Grozījums

Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā:

“1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz **2017.gada 18.jūlijam, plkst. 11:00.**”