


APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 31.janvāra sēdē,
protokols Nr.67

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts /  /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aisteres ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/3) nolikuma skaidrojumiem
Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:

1.Jautājums	Tabulā norādīts fasādes siltināšanas stūris, kurš nekādi nav attiecināms un savietojams ar reģipša konstrukciju.
1.Skaidrojums	Lokālajā tāmē Nr.3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” pozīcijā Nr.43 norādītais stūra profils ir paredzēts esošā stūra apmetuma nostiprināšanai
2.Jautājums	Armēšanas java Ceresit CT190 nav domāta reģipša pielīmēšanai.
2. Skaidrojums	Lokālajā tāmē Nr.3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” pozīcijā Nr.43 pretendents iepirkumā var piedāvāt ekvivalentu montāžas līmjavu no cita ražotāja
3.Jautājums	Krāsa Ceresit CT48 nav piemērotākais variants iekšdarbiem.
3. Skaidrojums	Lokālajā tāmē Nr.3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” pozīcijā Nr.43 pretendents iepirkumā var piedāvāt ekvivalentu krāsu no cita ražotāja