


APSTIPRINĀTS
SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
Iepirkumu komisijas 2019.gada 7.februāra sēdē,
protokols Nr.68
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Viktors Zīverts / 

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/2) nolikuma grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Tāmes pozīcijās 30-35 pie akmens vates izolācijas norādīts komentārs “akmens vate un folija pārsedze”. Nepieciešams precizējums “akmens vates izolācija ar folija pārklājumu”.
1.Grozījums	Labots pozīciju nosaukums. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Tāmes pozīcijās apkure dzīvokļos norādīti termoregulators Danfoss RTD-15 ar termostata sensoru RTD Inova. Šāda tipa regulatoru un termostata sensoru vairs neražo. Nepieciešams norādīt RTD-15 vietā RA-N-15 un RTD Inova vietā RAS-C 5023 apzīmējumu.
2.Grozījums	Laboti termoregulatoru modeļi. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
3.Jautājums	Tāmes pozīcijās dzīvokļu apkure norādīta individuāli izgatavota grīdlīste cauruļvadu nosegšanai. Apkures caurules dzīvokļos tiek montētas gan pie grieziem, gan pie grīdas. Šī pozīcija ir lieka.
3.Grozījums	Dzēstas pozīcija “Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža*”. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	Tāmes pozīcijās dzīvokļu apkure norādīta karbona caurule, pagriezieni, trejbabali DN15. Karbona caurulēm norādot apzīmējumu ar DN15 būvniekam nav skaidrs vai jāizmanto d15 vai d18 caurule. Nepieciešams labojums DN15 vietā ierakstot d15x1,2.
4.Grozījums	Laboti pozīciju nosaukumi. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
5.Jautājums	Tāmes sadaļā dzīvokļu siltuma uzskaites mezgli norādīti balansēšanas vārsti ASV-M. Šāds balansēšanas vārsts

	paredzēts montēt kopā ar automātisko balansēšanas vārstu. Ja automātisko balansēšanas vārstu neliek, tad jāizmanto manuāli iestatāmi vārsti, piemēram Danfoss MSV-B. Nepieciešams labojums nomainot ASV-M uz MSV-B vārstu.
5.Grozījums	Labots vārsta modelis. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
6.Jautājums	Tāmes sadaļā dzīvokļu siltuma uzskaites mezgli nav norādīti slēdzamie skapīši. Projektā norādīts, ka uzskaites mezgli atradīsies kāpņu telpā. Lai šie mezgli nebūtu pieejami katram iedzīvotajam, nepieciešams tos likt slēdzamos skapīšos.
6.Grozījums	Pievienota pozīcija “Slēdzami metāla skapīši”. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
7.Jautājums	Tāmes sadaļā ventilācijas sistēma norādīti dabīgās pieplūdes vārsti PS 101. Šiem vārstiem nav iebūvēts termostats. Ziemas mēnešos aukstajā periodā tas automātiski neaizvērsies un dzīvokļi tiks dzesēti. Lai to nepieļautu, nepieciešams izmantot dabīgās pieplūdes vārstus ar iebūvētu termostatu, piemēram, Fresh 100 Thermo.
7.Grozījums	Labots pozīcijas nosaukums. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
8.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 27.februārim, plkst. 11:00. ”