

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 19.marta sēdē,

protokols Nr.73

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 75, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/7) nolikuma skaidrojumu

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	<p>Mēģināju iedziļināties šajā projektā, pie lodžiju margu risinājumiem. Un īsti nevaru saprast kā ir izpildāms sendviču paneļu montāžas darbs, ja fasāde ir ar sastatnēm nosepta. Nu 3 metrus vēl kaut kā varētu izgrozīt, nav tik smagi un kaut kā varētu arī izlavierēt ap sastatnēm, bet 9m????</p> <p>Un tālāk, atkal nav norādīts kāds ražotājs ir ņemts par prototipu, un tagad ir tā, ka jāceļ viss internets augšā, lai atrastu tādu, kam iekšpusē 0,4mm biezs skārds, ārpusē 0,5mm, un Siltumpretestības vērtība $W(m^2 \times K)$: 0,18., vienu ražotāju esmu uzgājis, skārda biezumi atbilst, bet koeficients 0,19</p>
1.Atbilde	<p>Detalizētu darba organizāciju veicamajiem darbiem izstrādā pats būvuzņēmējs.</p> <p>Sendviča paneļi ir viegli, starp fasādi var atstāt atbilstošu montāžas spraugu, vai sastatnes likt pēc paneļu pamatmontāžas. Kā ekvivalenta ražotāja parametri skatāmi: Kingspan KS1000AWP.</p>