


**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 9.aprīļa sēdē,

protokols Nr.77

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Egils Jaunskungs / 

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 60, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/4) nolikuma grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Vai ir paredzēta fasādes apstrāde ar pretpelējuma piedevu? Vairākās vietās ir novērojama augu aktivitāte. Vairākās vietās fasāde ir remontēta ar nezināmas izceļsmes bituma materiāliem. Kas ir paredzēts darīt ar šīm virsmām?
<b>1.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālā tāme Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi” papildināta ar 8.pozīciju.  <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	Tā kā fasādes apdare ir veikta ar mazām flīzītēm, tad pēc tehnoloģijas būtu pareizi izmantot speciālu grunci (Ceresit CT19, Sakret QG, Knauf Betokontakt). Šo materiālu sastāvā ir smilts, kas padara šos materiālus smagus. 1m <sup>2</sup> apstrādei pēc minima vajag: Ceresit – 0,3kg, Sakret – 0,35kg, Knauf – 0,25kg. Tātad tāmē ir par maz materiāla.
<b>2.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi” 9.pozīcijas darba nosaukums izteikts jaunā redakcijā un mainīts pozīcijas daudzums.  <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>3.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: “1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz <b>2019.gada 26.aprīlim, plkst. 11:00.</b> ”