


**APSTIPRINĀTS**  
SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”  
Iepirkumu komisijas 2019.gada 29.aprīļa sēdē,  
protokols Nr.81  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  
Viktors Zīverts /  /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/9) nolikuma grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Ar ko tad īsti siltinās tie jumtiņi virs 5. stāva lodžijām un dzīvokļiem? 1) Skaidrojošajā aprakstā minēts putu polistirols 2) Lapā AR 13 punkts P3 - putu poliuretāns lambda koeficients 0,039w/mK 3) Lapā BK-6 putu polistirols 4) Lapā BK8i putu poliuretāns un, ja tomēr putas, tad man te ir komentārs no ražotājiem. Būtu jāsaskaņo ar projektētāju- kādas tieši putas ir paredzētas šim darbam, jo norādītais lambda koeficients 0.039 būtu raksturīgs atvērtu šūnu poliuretāna putām, kuras šādās konstrukcijās nelieto. Slēgtu šūnu putām raksturīgās lambda vērtības būtu ap 0.025-0.028 .
<b>1.Grozījums</b>	Darbu apjomi nemainās. Pielikumā pievienoti koriģētie rasējumi ar vienotu informāciju. Visur ir divkomponentu putu poliuretāns.  <b>(skatīt pievienoto PDF failu)</b>
<b>2.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: “1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 20.maijam, plkst. 11:00.”