


**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 12.jūlija sēdē,  
protokols Nr.96

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts /  /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/13) nolikuma grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Vajadzētu atbildi, kā ir domāts iztikt ar šādu latojuma apjomu? Apjomos rakstīts, latojums ar soli 600mm ?!! Zem classik profila? Projekta lapā šķērsgriezumā ar gan minēts, ka latojuma solis 300mm, bet jumta elementu tehniskajā specifikācijā jau atkal solis 600mm... Varbūt tomēr vajadzētu likt ražotāja rekomendēto? Ja seguma biezums ir 0,6mm, tad solis 300mm, ja segums 0,5mm, tad solis 200mm? Un tā kā apjomos norādīts biezums 0,5mm, tad attiecīgi arī vajadzētu latojumu, kas uz 532m2 būtu jau pie 2800m.
<b>1.Grozījums</b>	Ir veikti grozījumi Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.7 “Jumts”. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: “1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz <b>2019.gada 1.augustam, plkst. 11:00.</b> ”