

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 24.oktobra sēdē,
protokols Nr.104

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Egils Jaunskungs /  /**Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/20) nolikuma skaidrojumu**

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:

1.Jautājums	SADAĻĀ FASĀDE.1.4, 1.5.punkts. VAI LIEK ATPAKAĻ, VECĀS notekrenes, teknes (KURAS IR DAĻĒJI BOJĀTAS) , VAI LIEK JAUNAS VAI NELIEK VISPĀR?
1. Atbilde	Projektā ir norādīts – saudzējošām metodēm demontēt esošās lietus ūdens teknes un pēc fasāžu siltināšanas tās atjaunot sākotnējās vietās. Ja kādi posmi ir bojāti, tie būtu jānomaina.
2.Jautājums	SADAĻĀ FASĀDE. NAV DOTI LOGU, DURVJU PIESLĒGUMI, LĀSEŅI VIRS LOGIEM, SIETA MONTĀŽA STŪROS, gan pagrabam, gan fasādei.
2. Atbilde	Projektā ir norāde – fasāžu siltināšanu veikt atbilstoši ETAG 004 sertificētai fasāžu siltināšanas sistēmai.
3.Jautājums	SADAĻĀ FASĀDE. NAV DOTA Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana un profils.
3. Atbilde	Projektā ir norāde – fasāžu siltināšanu veikt atbilstoši ETAG 004 sertificētai fasāžu siltināšanas sistēmai.
4.Jautājums	SADAĻĀ FASĀDE Punkts 2.2.2. VAI GRUNTĒT, TĪRĪT FASĀDI NEVAJAG?
4. Atbilde	Projektā ir norādīts, ka fasāde jāattīra no bojātā un atslāņotā apmetuma. Siltināšana veicama saskaņā ar ETAG 004 un “Paroc” tehnoloģiju, līdz ar to arī, jāgruntē. Skatīt mezglu rasējumus.
5.Jautājums	SADAĻĀ PAGRABS, BĒNIŅI. VAI GRUNTĒT, TĪRĪT GRIESTUS NEVAJAG?
5. Atbilde	Projektā ir norādīts, ka pagraba griesti jāattīra no sasaisti zaudējušā betona, jāveic lokālo bojājumu remonts. Griestu siltināšana jāveic saskaņā ar “Paroc” tehnoloģiju, līdz ar to arī, jāgruntē. Skatīt mezglu rasējumus.
6.Jautājums	SADAĻĀ FASĀDE. VAI VĒJKASTĒM DĒĻI IR JĀŅEM NOST, JĀPĀRTAISĀ UN JĀMONTĒ ATPAKAĻ, PĒC VATES MONTĀŽAS PIE SIENAS, VAI VATE JĀMONTĒ LĪDZ VĒJKASTĒM?
6. Atbilde	Vēja kastes ir jānoņem tādā apjomā, lai varētu nosiltināt fasādi. Pēc fasādes siltināšanas vēja kaste jāatjauno līdz siltuma izolācijai. Skatīt griezumus 1-1.