

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2020.gada 19.februāra sēdē,
protokols Nr.5

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2020/1) nolikuma skaidrojumu

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:

1.Jautājums	Renolit krāsu paletē šāda krāsa nav atrodama! Vai var noteikt krāsu Ral?
1.Atbilde	Mājas krāsu pasē noteiktā lodžiju margu krāsa var būt arī pēc RAL kataloga ar Nr. 8012, bet tās tonis jāizvēlas atkarībā no pieejamā kataloga
2.Jautājums	Rāmja siltuma caurlaidības koef.: $U_f 1,0 \text{ W} / \text{m}^2$. Mums var nodrošināt rāmis ar 80 mm? PVC lodžiju margas pildīš ar rāmi. Dziļums: 70 mm (pēc izvēles 80 mm rāmja konstrukcija) / centra zīmogs. Tās ir dažādas cenu izmaksas. Vai nevar precizēt kāds dziļums nepieciešamas ?
2.Atbilde	Lodžiju margu rāmja dziļumu var mainīt, bet vienlaicīgi ir jānodrošina kopējās konstrukcijas siltumcaurlaidības vērtības atbilstība iepirkumā prasītajam.