

**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2020.gada 28.aprīļa sēdē,

protokols Nr.12

Iepirkumu komisijas priekšsedētājs

Viktors Zīverts /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vānes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2020/3) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Tāmē nav paredzēts viens materiāls: Kā var redzēt kopijā, tad ir paredzēta tikai viena grunts un nevar saprast tā ir gruntēšanai pirms armēšanas vai pirms dekoratīvā apmetuma? Tā kā šīs gruntis visiem ražotājiem ir dažadas, lūdzu precizēt šo situāciju.
<b>1.Atbilde</b>	Ir paredzēta sekundārā pārklājuma grunts, primārā pārklājuma grunts ir jāiekļauj pamatdarbu apjomos.
<b>2.Jautājums</b>	Lokālā tāme nr.5. Sadala: Siltinātu jumtiņu izbūve virs 5.stāva lodžijām (norādes skat. Lapā BK-2, BK-3)! Nav īsti saprotams kā ir jāizbūvē jumtiņu siltinājums, jo izmaksu tāmē nav iekļauti daudzi materiāli, kas ir uzrādīti projekta griezumā. Varbūt ir kāds cits griezums?
<b>2.Atbilde</b>	Piekātā stāva lodžiju jumtiņus nav paredzēts siltināt.
<b>3.Jautājums</b>	Siltinātā jumtiņa pieslēgums pie ārsienas (mezglis "E", lapā BK-5) * putupolistirola siltinājums uz ārsienas gar jumtiņu, b=30, h=300 – apjoms tāmē ir uzrādīts par maz. Speciāla filtrauduma iestrāde --- apjoms tāmē ir uzrādīts par maz. Papildus jumta segums 2 kārtas gar sienu, apakšā (b=0,5 m), augšā (b=0,65) --- --- apjoms tāmē ir uzrādīts par maz.
<b>1.Grozījums</b>	Komisija ir konstatējusi neprecizitātes dotajos darbu apjomos veic grozījumus darbu apjomos  <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>4.Jautājums</b>	Jumta dzegas izbūve pie garensienu siltināšanas. Apjomiem nav projekta risinājuma!
<b>3.Atbilde</b>	Garensienas nav paredzēts siltināt.
<b>5.Jautājums</b>	Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka darba apjomos nav iekļauti visi paredzētie būvprojekta risinājumi un piedāvājumā ir jāiekļauj tikai to, kas norādīts darba apjomos nolikuma pielikumā Nr.3.
<b>4.Atbilde</b>	Komisija apstiprina, ka veicamo darbu apjoms ir mazāks nekā norādīts tehniskā projekta dokumentācijā un pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, primāri ir jāvadās un no dotajiem darbu apjomiem un piedāvājumu jāiesniedz par tiem darbiem, kuri ir doti konkursa

	pielikumā Nr.3 “Darbu apjomī”, nevis par darbu apjomiem, kuri izriet no tehniskā projekta dokumentācijas.
<b>2.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: “1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz <b>2020.gada 21.maijam, plkst. 11:00.</b> ”