

## APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2021.gada 23.marta sēdē,

protokols Nr.14

### *Par iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Rojas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2021/6) nolikuma grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus iepirkuma nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Pielikumā nosūtu labotus apkures sadaļas materiālus. Atzīmēju ar zaļu pareizus nosaukumus un diametrus.
<b>1.Grozījums</b>	Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju lokālajā tāmē Nr.8 “Ēkas apkure, iekšējie tīkli”. Norādīts apkures cauruļu sienīņu biezums 0,7 mm, kas ir atbilstošs vara apkures caurulēm, jo sākotnēji biezums nebija norādīts. Izslēgta pozīcija Nr.113, kas dublējas ar pozīciju Nr.114. Tāpat arī pozīcijā Nr.41 mainīti termoregulatora termostatiskā sensora ražotājs, jo iepriekš norādītais vairs neražo, attiecīgi mainot arī termoregulatora ražotāju.