Balkona plāns
M 1:25



Balkona margu elementi, skats D - D
M 1:25



Mezgls "b"
M 1:50



d - d
M 1:2



Margu elementi
C - C
M 1:25



Margu detaļa
M 1:5



C - C
M 1:5



C´- C´
M 1:5



Balkonu margu u.c.elementu specifikācija (80 balkoni 700x3040)

Poz. Nr	Nosaukums	Mērv	Skaits uz 1 balkonu	Elementa garums (mm)	Kopējais garums (m)	1 m masa kg	Masa kg uz balkonu	Masa kg uz ēku	Apjoms uz ēku
1	Esošo margu demontāža	kg	47,15				47,15	3772,00	
2	Margu caurule Ø42,4x3.2	gb	1	5492	5,49	3,09	16,97	1357,62	
3	Margu stati -10x50	gb	9	1090	9,81	3,90	38,26	2754,65	
4	Margu statu konsoles -10x50	gb	9	150	1,35	3,90	5,27	379,08	
5	Margu režģis - tērauda loksne -10x50	gb	1	8216	8,22	3,90	32,04	2307,05	
6	Apšuvuma joslas - 6x30	gb	1	9896	9,90	1,40	13,89	1000,37	
7	Statu atbalstdetaļas -8x80x150	gb	4	150	0,60	4,99	3,00	215,65	
8	Margu atbalstdetaļas -8x150x150	gb	2	150	0,30	9,36	2,81	202,18	
	Kopā projektēts metāls (kg):						**112,23**	**8216,60**	
9	Ķīmiskie dībeļi Ø10x80 statu detaļām	gb	8						640
10	Ķīmiskie dībeļi Ø12x100 margu detaļām	gb	8						640
11	Cinkoto metāla detaļu pasivēšana	m²	4,29						343,2
12	Esošo metāla detaļu 60x100 attīrīšana, pretkorozijas apstrāde	gb	5						400
12	Margu apšuvums ar profilētu skārdu PP20 gaiši pelēkā tonī (kā esošs apšuv.)	m²	5,56						445
13	Stūru nosegprofili (precizēt pēc vietas)	m	2,40						192
14	Skrūves Ø4.8 apšuvumam	gb	54						4320
15	Pēc teholoģijas remontējama balkonu augšējā virsma	m²	2,0672						165,4
16	Pēc teholoģijas remontējama balkonu apakšējā virsma	m²	2,0672						165,4
17	Pēc teholoģijas remontējama balkonu sānu virsma	m²	0,5328						42,6
18	Pēc teholoģijas aizpildāmi izdrupumi (vidēji 5 robi uz balkonu, izmēri (0.1(h)x0.1x0.25) betona plātnē, atsegto stiegru apstrāde	gb	5						400

SIA "WS"
Būvk. reģ. Nr.: 7296-R
Kūrmājas prospekts 27-1, Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077;
e-pasts: w.s@inbox.lv

Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"			Līgums Nr. WS-22-5
Objekts: Balkonu atjaunošana dzīvojamai ēkai Ģ.Baloža ielā 6, Liepājā			
		Rasējums: Balkonu margu konstruktīvais risinājums Specifikācija. Veicamo darbu apjomi	Stadija: BP / Lapa: BK-2
Būviženieris	Anastasija Bruže	06.2022.	Mērogs: M 1:25